

Gołdap, dnia 12.04.2021 r.

Instrukcja do przedstawienia oferty na wykonanie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu z przyciskiem sterującym oraz dokumentacją na budynku Lipowa 5 w Gołdapi

Opis:

Należy przedstawić ofertę cenową na prace wynikające z zaleceń z przeglądu, poniżej treść zaleceń:

W wyniku 3 – krotnego wyzwolenia wyłącznika przeciwpożarowego napięcie na badanym aparacie nie zostało wyłączone. Wyłącznik nie nadaje się do eksploatacji, jest niesprawny. Zaleca się wymianę na nowy sterowany przyciskiem ppoż.

Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną, prace uzgodni z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzyska wszelkich niezbędnych pozwoleń, wystawi protokół.

Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy w roku bieżącym i wykonanie prac w 2022 roku.

Załącznikami do oferty są :

Formularz ofertowy,

Oświadczenie Wykonawcy o posiadanej polisie lub innego dokumentu ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć w **sekretariacie** ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3 lub mailowo k.kolodziejska@admgołdap.pl do **29.06.2021 r.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.06.2021 r.** o godzinie **8.00** w biurze **ADM w pokoju nr 4**. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie podanym powyżej nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. ADM w Gołdapi zastrzega prawo z rezygnowania z zebranych ofert podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów.

Kamila Kołodziejska

Dział Techniczny