



OGŁOSZENIE !!!

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego na budynkach i wg zakresu poniżej. Wszelkie pomiary oferent wykona we własnym zakresie. Na indywidualną prośbę udostępniamy inwentaryzację kominów.

Zapytania oraz oferty cenowe w rozbiciu na poszczególne budynki prosimy kierować na adres mailowy k.kolodziejska@admgoldap.pl, osobiście lub drogą pocztową na adres Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 -500 Gołdap na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania ofert: do 28.04.2017r.

Grabowo 27

- zamontować wyczystkę od komina z kotłowni,

Gumbińska 1

- naprawa kominów (popękany tynk),
- montaż ław kominiarskich,

Osiedle II 63

- zamontować drabinę do dachu i na dach,
- pobiałkować komin na strychu,
- naprawić kominy (popękane),

Okrzei 8

- umocować wyłaz,
- założyć siatki na przewody,
- uszczelnić przewód kominowy (C.O.),
- naprawa kominów (popękane),



Pietraszki 4

- naprawa kominów (popękane),

Partyzantów 5

- wykonać dojsście do kominów (część niższa),

Zatyki 4

- dotynkować komin na strychu,
- zamocować drzwiczki do wybierania sadzy,

Mazurska 13

- wykonać drabinę do komina,
- przemurować kominy ponad dachem,

Niedzwica 24

- wykonać dostęp do kominów,
- naprawić kominy ponad dachem,
- wykonać opaski betonowe przy kominach w stropie na strychu,
- kominy na strychu pobiałkować,

Mazurska 11

- wykonać drabinkę do wyłazu,
- założyć siatki na przewody,

Kowalki 6

- wykonać dostęp do kominów – drabina, ława,

Dolna 11

- domurować luźne cegły na koronach kominów,
- wymienić ławy kominiarskie (z zapewnieniem ciągu),
- wykonać dojsście do drzwiczek znajdujących się na ścianie zewnętrznej budynku,
- przełożyć przewód wentylacyjny do innego przewodu (lokal nr 3),

Kościuszki 8

- wykonać dojsście z wyłazu do komina,
- pozostałe ławy do wymiany,

Paderewskiego 23

- naprawić korony kominów,
- zamontować ławy kominiarskie,
- umocować wyłaz,

Armii Krajowej 14

- naprawa komina (pęknięty na całej długości),



- otynkować kominy ponad dachem,
- remont obróbek dekarских.

Dział Techniczny ADM