

## Zapytanie II

**Składam ofertę na podłączenie urządzeń do kotła pelletowego BioLux 14 wraz z jego uruchomieniem w lokalu nr 23 przy ul. Jaćwieskiej 11 w Gołdapi**

### Opis robót:

Wykonawca przygotowuje ofertę polegającą na montażu urządzeń:

- skraplacz i wyczystka czopucha,
- pompa ładująca zasobnik cwu,
- czujnik cwu,
- zawór przełączający,
- temperaturowy zawór zabezpieczający powrót.

Wraz z uruchomieniem kotła oraz udzieleniem gwarancji na wykonane przez siebie prace na minimum 24 m – ce.

### PROTOKÓŁ

Dnia 12 kwietnia 2021r na zlecenie ADM Gołdap na ulicy Jaćwieska 11 m23 przeprowadzono kontrolę, mającą na celu sprawdzenie prawidłowości działania i podłączenia kotła pelletowego BIOlux 14. W wyniku kontroli stwierdzono:

Kocioł był zarośnięty nagarem w wyniku obniżonej temperatury powrotu, podłączony do instalacji bez następujących urządzeń:

- Brak skraplacza oraz wyczystki czopucha
- Brak pompy ładującej zasobnik CWU
- Brak czujnika CWU
- Brak zaworu przełączającego
- Brak temperaturowego zaworu zabezpieczającego powrót np. ATV AFRISO
- Brak termicznego zabezpieczenia kotła ( zalecane, niewymagane )

Brak w/w urządzeń skutkuje szybką korozją kotła.

Na miejscu wykonano następujące czynności:

- Czyszczenie kotła
- Odblokowanie „ślimaka”, który uniemożliwiał pracę kotła
- Sprawdzenie działania urządzeń , w jaki jest wyposażony kocioł.

Zaleca się montaż w/w urządzeń celem prawidłowego działania kotła i wydłużenia jego żywotności. Należy również sprawdzić ciąg kominowy.

**Firma Instalacyjno-Remontowo-Budowlana**  
Geny Olsztynski  
19-420 Kowale Oleckie, Stoznę 38A  
tel. 518 686 332  
NIP 6474384470 REGON 280430120

**Fotografie:**



**Załącznikami do oferty są :**

Formularz ofertowy,

Kosztorys ofertowy / Kalkulacja cenowa,

Kopia uprawnień ( w zakresie odpowiadającym specyfice wykonywanych robót zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane ).

**Termin i miejsce składania dokumentów:**

Ofertę należy złożyć mailowo na adres [k.kolodziejska@admgoldap.pl](mailto:k.kolodziejska@admgoldap.pl) do 13.05.2021 r. lub listownie na adres

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp z o.o. , ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 – 500 Gołdap. Otwarcie ofert

nastąpi w dniu 14.05.2021 r. o godzinie 08.00. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub

poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez **Zamawiającego** po tym terminie podanym powyżej nie zostaną rozpatrzone i nie

zostaną zwrócone. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z kosztorysem / kalkulacją i kopią uprawnień.

Oferta musi być ponumerowana i spięta w teczkę lub zszyta.

Sporządziła:

Kamila Kołodziejska

Dział Techniczny