

Instrukcja do przedstawienia oferty na wykonanie zaleceń z przeglądów instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Gołdap

Opis:

Wykonawca złoży ofertę cenową na wykonanie robót na instalacji elektrycznej, w związku z zaleceniami z okresowej – 5 letniej kontroli instalacji elektrycznej.

Dolna 11 lokal numer 3, powierzchnia: 40 m², zalecenia: *instalacja wymaga wymiany na przewody miedziane i podział obwodów na oświetleniowe i gniazd, gniazda bez kolka ochronnego.*

Dolna 11 lokal numer 5, powierzchnia: 60 m², zalecenia: *wymiana przewodów aluminiowych na miedziane.*

Niedrzwica 24 lokal numer 2, powierzchnia: 31 m², zalecenia: *brak podziału obwodów na oświetlenie, gniazda 1 wyłącznik nad – prąd., instalacja nie nadaje się do eksploatacji.*

Pietraszki 4 lokal numer 3 – *brak osłony rozdzielnicy, uzupełnić.*

Pietraszki 4 – korytarze – *na parterze uzupełnić oprawy oświetleniowe, na piętrze zwarcie na obwodzie oświetleniowym.*

Gumbińska 1 lokal numer 2, powierzchnia: 55 m², zalecenia: *gniazda bez ochrony na kołkach ochronnych, zaleca się wymianę przewodów 2 żyłowych na 3 żyłowe o odpowiednim przekroju.*

Skocze 3 lokal numer 1, powierzchnia: 31 m², zalecenia: *brak osprzętu – uzupełnić gniazda,przełączniki.*

Skocze 3 lokal numer 2, powierzchnia: 70 m², zalecenia: *brak zasilania w jednym gnieździe w pomieszczeniu łazienki.*

Partyzantów 5 lokal numer 2, powierzchnia: 40 m², zalecenia: *brak kołków ochronnych w gniazdach, brak podziału obwodów elektrycznych, instalacja wymaga remontu. Instalacja wymaga pilnej wymiany.*

Partyzantów 5 lokal numer 3, powierzchnia: 37 m², zalecenia: *instalacja wymaga remontu brak podziału na poszczególne obwody, 1 sztuka zabezpieczeń. Instalacja wymaga pilnej wymiany.*

Partyzantów 5 lokal numer 5, powierzchnia: 72 m², zalecenia: *instalacja do remontu, rozdzielnica – przewody na zewnątrz. Puszki z przewodami na zewnątrz. Instalacja wymaga pilnej wymiany.*

Partyzantów 5 lokal numer 4, zalecenia: *rozdzielnica na wierzchu.*

Armii Krajowej 34 lokal numer 56, powierzchnia: 31 m², zalecenia: *instalacja do remontu, nieczynne gniazda, kuchnia, łazienka.*

Protokoły z przeglądów instalacji elektrycznej w lokalach powyżej do wglądu w siedzibie ADM pokój nr 4 – po uzgodnieniu telefonicznym 662 146 430.

Załącznikami do oferty są :

Formularz ofertowy,

Kosztorys ofertowy / kalkulacja cenowa na każdy lokal oddzielnie.

Oferty niekompletne tj. bez kosztorysu ofertowego bądź kalkulacji cenowej nie będą rozpatrywane.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, mailowo k.kolodziejska@admgoldap.pl lub tradycyjną pocztą do **01.08.2022 r.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.08.2022 r.** o godzinie 8.00 w biurze ADM w pokoju nr 4. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

ADM w Gołdapi zastrzega prawo z rezygnowania z zebranych ofert podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów.

Kamila Kołodziejska

Dział Techniczny